

MŰSZAKI LEÍRÁS – HIÁNYPÓTLÁS

Tárgy: Bábolna, hrsz: 82/8; 82/14; **82/10**; 91/1; 82/1 ingatlanokon Szabadidőpark és létesítményei, valamint vizesblokk építés engedélyezési terve - **hiánypótlás**

Megbízó, építtető: Bábolna Város Önkormányzat, 2943 Bábolna Jókai u. 12.

Helyszíne: Bábolna, Raktár utca -Deák F. utca, hrsz: 82/10; (érintett területek: 82/14; 82/8; 91/1; 82/1)

2016000825113 ügyiratszámú végzés alapján az alábbiakat nyilatkozuk:

1. aláírólap hiteles példánya mellékelten csatolva
2. meghatalmazás hiteles példánya mellékelten csatolva
3. az épület akadálymentes megközelítésére a korrigált helyszínrajzot mellékeltek. A jelölt útvonal a pihenőház hasonló jellegű útvonalhoz kapcsolódik, az épülethez épített rámpától (járdától) indul, a vizesblokk épülete felé. A vizesblokk telken belül több útvonalon is, akár akadálymentesen is, megközelíthető. Ezek közül egy útvonalat jelöltünk. Az út elején akadálymentes parkolóhely kerül kialakításra.
4. az épülethez épített járda nem készül. Az épület és környezete füves terület. A kapcsolódó járda murvás szórással készül.
5. építész műszaki leírás mellékelve
6. az épület mélyalapozással készül. A tervezett szerkezeti kialakítást az előzetes talajmechanikai szakvélemény alapján készült. Az előzetes terveken szerepeltetett beton anyagminőségek lehetővé teszik az agresszív környezetbe való alapozást. **Külön térszín alatti építés nem készül. Nem indokolt a talajvíz elleni szigetelés kiépítése.**
A talajnedvesség elleni szigetelés csak a falak alatt készül, bitumenes vastaglemez beépítéssel, padló rétegrend a következő:
 - fagyálló gress burkolat ragasztva
 - vasalt aljzatlemez 20 cm
 - szerelőbeton 5 cm
 - zúzottkő ágyazat 20 cm
 - földfeltöltés 35 cm
7. a beadásra került metszet és homlokzati rajzokon, a szerepeltetett magassági méretek darabszáma növelésre került
8. a létesítendő tó vízjogi engedélye csatolásra került

Komárom, 2016. november 29.



Csere Lajos (Komárom, Jedlik Á. utca 23.)

Okleveles építőmérnök, ügyvezető
Tervezői névjegyzék:

É-2/11-0163/2016
T-T/11-0334
SZÉS-1-T-11-0334

Bricoll Mérnöki kft.

H-2903 Komárom, Jedlik Ányos u. 23
Tel: 34/345-295, Fax: 34/540-396
e-mail: cserel@bricoll.hu