



JELMAGYARÁZAT

- földelő összekötő
- villámvédelmi levezető
- villámvédelmi összekötő kapocs
- ⊞ vizsgáló összekötő
- ⎓ villámvédelmi földelő
- ⌒ vápa és ereszcatorna bekötése

MEGJEGYZÉS

Villámvédelmi berendezés telepítését az MSZ-EN 62305:2012 szerint kell kivitelezni.

A villámvédelmi berendezés anyaga feleljen meg az MSZ-EN 50164 szabvány követelményeinek.

Tervező: TÓBIÁS ATTLIA
VT 11 - 0384
H-2800 Tatabánya, Borbély S. u 66.
E - mail: tobiasa@genorg.hu

Megrendelő:
Bábolna Város Önkormányzata
2943 Bábolna, Jókai M. utca 12.

Terv megnevezése:
Szabadidőpark pihenőház
és vizesblokk
vizesblokk villámvédelem alaprajz

Helyszín:
2943 Bábolna

Generál tervező:
Bricoll Mérnöki Kft.
H-2900 Komárom, Jedlik Á. u. 23.

Munkaszám:
30/2016

Dátum: 2016.10.10.	Lépték: M=1:50
Tervszám: EV7	