



Bricoll Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Komárom
Jászai Mari utca 22/A
2903

Dátum: 2025. augusztus 29.
Iktatószám: EDV-OK25/000617-2/2025
Ügyintéző: Kindl Attila

Tárgy: közműnyilatkozat (járdaépítés -érintettség- tervhez)

Az alábbiakban megadjuk nyilatkozatunkat **Bábolna, Rózsaerdei utca hrsz. 911/1 közterületen járdaépítéssel** kapcsolatban az e-közmű rendszeren **576676106** azonosító számon benyújtott kérelme alapján.

Ezen nyilatkozatunk kiadásának időpontjában az érintett területen nincs az ÉDV Zrt. által üzemeltetett közművezeték.

Viszont a tervezett járda megközelíti a jelenleg bizonytalan helyzetű (jelen nyilatkozat kiadásának időpontjában is épülő) ÉDV Zrt. üzemeltetésébe átkerülő DN100 KPE ivóvízvezetékét. A tervezett járdát kérjük úgy kivitelezni, hogy az védőtávolságon kívülre kerüljön a DN100 KPE ivóvízvezeték, melyet be kell mutatni a szakfelügyeletünknek.

A tervezett munka nem érinti a Társaságunk által üzemeltetett szennyvízvezetékét.

A közművek nyomvonala közelében kerülni kell a vezetékek felett nehéz munkagépekkel való közlekedést, a vezetékre talpalást, a nyomvonalon építési, bontási anyag nem elhelyezhető el. A közművek közelében csak kézi földmunka végezhető.

A kereszteződéseknel, ill. megközelítéseknel betartandók az **MSZ 7487/2021** előírásai.

A munkavégzés során a vezeték állagmegővéséről a kivitelezőnek kell gondoskodni.

Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

A kivitelezés során, a jelen nyilatkozat kiadásakor épülő vezeték érintettségénél kérjük üzemünktől a szakfelügyeletet megrendelni a beruházás terhére.

A tervben nem szereplő, de a kivitelezés során felmerülő műszaki problémát a szakfelügyeletnek kérjük jelezni és közösen megoldani.

A munkaterület átadásáról, kitűzési eljárásról, ill. a munkálatok megkezdéséről, műszaki átadás-átvételtől Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemünket kérjük értesíteni.

A bizonytalan közművezeték helyét kutatóárokakkal kell feltárni.

A kivitelező köteles a víziközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: **06-80-426-426**.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

Üdvözléssel:

Lauda Brigitta
üzemvezető

Északdunántúli Vízmű Zrt.
Oroszlány - Kisbér Vízmű Üzem

Ferkó Pál
ágazatvezető

